



● **شرح نیاز فناوریانه:** در بیشتر ایستگاههای گاز، از پنل کنترل فشار جهت کنترل و تثبیت فشار گاز استفاده میشود و در صورتی که فشار گاز از SET LOW کمتر و از SET HIGH بیشتر شود ولوهای ورودی بسته میشوند. در این شرکت از پنل ساخت کارخانه ROBERT CORT استفاده شده است و هم اکنون تهیه این پنل غیر ممکن بوده و ضروری است که این تجهیز توسط سازندگان داخلی طراحی و ساخته شود.

● **الزامات:** API, API 6D, BS 6FA, 6۷۵۵ PART ۲, DIN/ISO, ۵۲۱۱ DIN, ۳۳۳۷ DIN, ASME VIII

● **راه حل های پیشنهادی:** انجام مهندسی معکوس و ساخت آن